



WÓJT GMINY WRÓBLEW

Wróblew 15
98-285 Wróblew
województwo łódzkie
powiat sieradzki

tel. (43) 828 66 00
fax (43) 821 34 15
e-mail: gmina@wroblew.pl
www.wroblew.pl



Wróblew, dn. 1 lutego 2019r.

Pani Anna Kulczyńska
Radna Gminy Wróblew

Nasz znak: ROO.0003.16.2019.MW

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 22 stycznia 2019r. (data wpływu), uprzejmie informuję, że:

1. Niskie ciśnienie wody lub chwilowe braki w grudniu 2018 roku były spowodowane awariami automatyki Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie. Natomiast styczeń roku 2019 to awaria pompy studni głębinowej nr 2.
2. Jakość dostarczanej wody z wodociągów wiejskich Gminy Wróblew nie narusza wymagań określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Co jest potwierdzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu po każdym badaniu wody uzdatnionej. Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wróblew. Ostatnie zamieszczone komunikaty mówią o poprawnej jakości wody dostarczanej przez wszystkie wodociągi wiejskie Gminy Wróblew.
3. Woda dostarczana do posesji jest poddawana badaniom dotyczącym jej jakości w dwojaki sposób:
 - Przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu poprzez badanie wody w monitoringu kontrolnym dwa razy w roku oraz w monitoringu przeglądowym raz w roku,
 - Na zlecenie Gminy Wróblew poprzez badanie wody w monitoringu kontrolnym dwa razy w roku oraz w monitoringu przeglądowym raz w roku.

Badania zlecane przez w/w podmioty wykonywane są w różnych miesiącach roku tak, aby zapewnić jak najlepszy monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wójt Gminy
(-) Tomasz Woźniak

